

## АКТ

### обследования технического состояния вентиляционных каналов естественной вентиляции в жилых домах.

г. Москва

от «26» декабря 2023г.

#### Мы нижеподписавшиеся:

Начальник отдела ПТО ГБУ «Жилищник Красносельского района» Керимханов С.А., инженер отдела ПТО ГБУ «Жилищник Красносельского района» Мутляев О.А., чистильщик Мутляев А.Э., произвели внеплановое обследование технического состояния вентиляционных каналов в жилом доме:

Большая Спасская ул., д.27.

с целью определения пригодности вентиляции для помещений в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверились на исправность, проходимость и наличия тяги.

Вентиляционные каналы	
Обнаружены дефекты	Нет
Самовольное переустройство вентиляционных каналов	Нет
Наличие тяги	Да
Засоры в каналах	Нет
Герметичность вытяжных каналов и коробов	Да
Наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов	Нет
Разрушение оголовков вентканалов	Нет
Наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт	Да
Пылеуборка вентиляционных каналов произведена	Да

Начальник отдела ПТО ГБУ «Жилищник  
Красносельского района»

Инженер отдела ПТО ГБУ «Жилищник  
Красносельского района»

Чистильщик



Керимханов С.А.

Мутляев О.А.

Мутляев А.Э.