

# АКТ

## обследования технического состояния вентиляционных каналов естественной вентиляции в жилых домах.

г. Москва

от «06» декабря 2023г.

### Мы нижеподписавшиеся:

Начальник отдела ПТО ГБУ «Жилищник Красносельского района» Керимханов С.А., инженер отдела ПТО ГБУ «Жилищник Красносельского района» Мутляев О.А., чистильщик Мутляев А.Э., произвели внеплановое обследование технического состояния вентиляционных каналов в жилом доме:

Даев пер., д.8.

с целью определения пригодности вентиляции для помещений в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличия тяги.

|  |     |
|--|-----|
| Вентиляционные каналы                                      |     |
| Обнаружены дефекты   | Нет |
| Самовольное переустройство вентиляционных каналов          | Нет |
| Наличие тяги   | Да  |
| Засоры в каналах   | Нет |
| Герметичность вытяжных каналов и коробов                   | Да  |
| Наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов | Нет |
| Разрушение оголовков вентканалов                           | Нет |
| Наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт    | Да  |
| Пылеуборка вентиляционных каналов произведена              | Да  |

Начальник отдела ПТО ГБУ «Жилищник  
Красносельского района»

Керимханов С.А.

Инженер отдела ПТО ГБУ «Жилищник  
Красносельского района»

Мутляев О.А.

Чистильщик

Мутляев А.Э.

