

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов естественной вентиляции в жилых домах.

г. Москва

от « 20 » марта 2024г.

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник отдела ПТО ГБУ «Жилищник Красносельского района» Бородулин В.С., инженер отдела ПТО ГБУ «Жилищник Красносельского района» Чекмасова Д.А., чистильщик Гасанов Р.С., произвели внеплановое обследование технического состояния вентиляционных каналов в жилом доме:

Красносельская В. ул., д.22

с целью определения пригодности вентиляции для помещений в соответствии со СНиП 41-01-2003г. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличия тяги.

| | |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Вентиляционные каналы | |
| Обнаружены дефекты | Нет |
| Самовольное переустройство вентиляционных каналов | Нет |
| Наличие тяги | Да |
| Засоры в каналах | Нет |
| Герметичность вытяжных каналов и коробов | Да |
| Наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов | Нет |
| Разрушение оголовков вентканалов | Нет |
| Наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт | Да |
| Пылеуборка вентиляционных каналов произведена | Да |

Начальник отдела ПТО ГБУ «Жилищник
Красносельского района»

Бородулин В.С.

Инженер отдела ПТО ГБУ «Жилищник
Красносельского района»

Чекмасова Д.А.

Чистильщик

Гасанов Р.С.