

## АКТ

### обследования технического состояния вентиляционных каналов естественной вентиляции в жилых домах.

г. Москва

от « 20 » марта 2024г.

#### Мы нижеподписавшиеся:

Начальник отдела ПТО ГБУ «Жилищник Красносельского района» Бородулин В.С., инженер отдела ПТО ГБУ «Жилищник Красносельского района» Чекмасова Д.А., чистильщик Гасанов Р.С., произвели внеплановое обследование технического состояния вентиляционных каналов в жилом доме:

#### Московско-Казанский пер., д.11-15


с целью определения пригодности вентиляции для помещений в соответствии со СНиП 41-01-2003г. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличия тяги.

|  |     |
|--|-----|
| Вентиляционные каналы                                      |     |
| Обнаружены дефекты   | Нет |
| Самовольное переустройство вентиляционных каналов          | Нет |
| Наличие тяги   | Да  |
| Засоры в каналах   | Нет |
| Герметичность вытяжных каналов и коробов                   | Да  |
| Наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов | Нет |
| Разрушение оголовков вентканалов                           | Нет |
| Наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт    | Да  |
| Пылеуборка вентиляционных каналов произведена              | Да  |

Начальник отдела ПТО ГБУ «Жилищник  
Красносельского района»

Инженер отдела ПТО ГБУ «Жилищник  
Красносельского района»

Чистильщик



Бородулин В.С.

Чекмасова Д.А.

Гасанов Р.С.