

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов естественной вентиляции в жилых домах.

г. Москва

от « 26 » апреля 2024г.

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник отдела ПТО ГБУ «Жилищник Красносельского района» Бородулин В.С., ведущий инженер отдела ПТО ГБУ «Жилищник Красносельского района» Чекмасова Д.А., чистильщик Гасанов Р.С., произвели внеплановое обследование технического состояния вентиляционных каналов в жилом доме: Новорязанская улица, д. 16/11, строение 1

с целью определения пригодности вентиляции для помещений в соответствии со СНиП 41-01-2003г. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличия тяги.

Вентиляционные каналы	
Обнаружены дефекты	Нет
Самовольное переустройство вентиляционных каналов	Нет
Наличие тяги	Да
Засоры в каналах	Нет
Герметичность вытяжных каналов и коробов	Да
Наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов	Нет
Разрушение оголовков вентканалов	Нет
Наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт	Да
Пылеуборка вентиляционных каналов произведена	Да

Начальник отдела ПТО ГБУ «Жилищник
Красносельского района»

Бородулин В.С.

Ведущий инженер отдела ПТО ГБУ «Жилищник
Красносельского района»

Чекмасова Д.А.

Чистильщик

Гасанов Р.С.

